

# कार्यालय आयुक्त मानसरोवर जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर

क्रमांक - एम सी एम एन जे 8/28/202

दिनांक 03.07.2023

प्रेषित :

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजन  
जयपुर नगर निगम  
जयपुर

विषय :- अग्निशमन दृष्टि से अस्थाई प्रमाण पत्र देने हेतु।


प्रांग :- टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, मानसरोवर, जयपुर को अस्थाई अग्नि शमन प्रमाण पत्र के बाबत-


श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, मानसरोवर, जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.6.2023 को इस विभाग में देकर निवेदन किया है कि विद्यालय का भवन बहुमंजिला बना हुआ है। जिसके लिए अग्निशमन की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाये। मौके का निरीक्षण विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया। जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन दृष्टि से स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्रार्थी को बिस्त्र शर्तों की पालना करनी होगी:-

1. भवन में फायर हाइड्रैन्ट सिस्टम नय होज, रील होज, पाईप, आदि आपातकालीन बचाव की सीढ़ियां, स्पीकलर सिस्टम पम्प रुम आदि का प्रबन्ध नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा।
2. फायर प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्शन म्यूजर भवन में लगाये जाये।

यह अस्थाई प्रमाण पत्र इस सत्र के जारी होने के तीन वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

  
DIRECTOR  
Tagore International School  
JAIPUR

  
अग्निशमन अधिकारी  
आयुक्त (अग्निशमन)  
जयपुर नगर निगम